Week 44-2025
t/m 1-2026

Week 36-2025
t/m 44-2025

Week 36-2025
t/m 51-2025

Week 47-2024
t/m 21-2025

Week 47-2024
t/m 25-2025

Week 16-2025
t/m 36-2025

Nummer:	Type:	Kleur	Lengte:
1	NTL 12 kV 3 x 1x 240AL 107051002 - 107051008		460
2	NTL 12 kV 3 x 1x 240AL 107051001 - 107051008		245
3	NTL 48PE SDRIT TBV TELECOM 107051002 - 107051008		460
4	NTL 48PE SDRIT TBV TELECOM 107051001 - 107051008		245
5	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102051101 - 107051002		224
6	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102051101 - 107051002		73
7	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102051101 - 107051002		79
8	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059002 (DM LEERSAMSEWEG 14)		54
9	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059002 (DM STADSWAL 17)		268
10	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM VOORSTRAAT 2)		296
11	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM VOORSTRAAT 35)		147
12	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM NIEUWSTRAAT 2)		198
13	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM MINSTRAAT 13)		279
14	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM MINSTRAAT 1)		429
15	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102051101 - 107051008		191
16	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM HOGE MINSTRAAT 13)		248
17	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059001 - 107051008		98
18	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM ORANJEWAL 9)		272
19	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102.00038 - 107051008		273
20	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 102.00038 - 107051008		146
21	NTL 0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM LINGEDIK 4 PP)		56
22	0,4 kV 4 x 150/4 x 64AL 107059008 (DM VOORSTRAAT 12-12 A)		2e ontkl.kappen
	NAAM WIJZIGEN NAAR 107051008 (DM VOORSTRAAT 2) OMKLAPPEN		
	NTL 0,4 kV L x 10/4 x 6CU		317
	NTL 0,4 kV L x 16/4 x 6CU		153
	NTL 0,4 kV L x 25/4 x 6CU		199
23	NTL OV 4 x 10CU 107051002 MAST BIJ 102051101		371
24	NTL OV 4 x 10CU 107051002 MAST BIJ 102051101		43
25	NTL ov 4 x 10CU 107051002 (ESI)		533
	Let op NTL OV 4 x 6CU meeleggen met hoofdkabel LS niet op deze kabeltrektekening	zie LS-Tekeningen	2679
26	NTL MB 200 PE		24
27	NTL MB 200 PE		57
28	NTL MB 110 PE		24
29	NTL MB 110 PE		57
30	NTL MB 110 PE		5
31	NTL MB 110 PE		14
32	NTL MB 110 PE		9
33	NTL MB 110 PE		9
34	NTL MB 110 PE		6
35	NTL MB 110 PE		7
36	NTL MB 110 PE		7
37	NTL MB 110 PE		5
38	NTL MB 110 PE		10
39	NTL MB 110 PE		14
40	NTL MB 110 PE		7
41	NTL MB 110 PE		9
42	NTL MB 110 PE		8
43	NTL MB 110 PE		9
44	NTL MB 110 PE		8
45	NTL MB 110 PE		16
46	NTL MB 110 PE		25
47	NTL MB 110 PE		10
48	NTL MB 110 PE		17
49	NTL MB 110 PE		12
50	NTL MB 110 PE		11
51	DEELBARE MANTELBUIS PP110		13
52	NTL MB 63 PE		7
53	NTL MB 63 PE		7
54	NTL MB 63 PE		7
55	NTL MB 63 PE		8
56	NTL MB 63 PE		8
57	NTL MB 63 PE		8
58	NTL MB 63 PE		8
59	NTL MB 63 PE		9
60	NTL MB 63 PE		8
61	NTL MB 63 PE		7
62	NTL MB 63 PE		8
63	NTL MB 63 PE		8
64	NTL MB 63 PE		5
65	NTL MB 63 PE		14
66	NTL MB 63 PE		9
67	NTL MB 63 PE		9
68	NTL MB 63 PE		7
69	NTL MB 63 PE		10.5
70	NTL MB 63 PE		7
71	NTL MB 63 PE		11
72	NTL MB 63 PE		17
73	NTL MB 63 PE		6
74	NTL MB 63 PE		13
75	NTL MB 63 PE		16

Opmerkingen: 10m overlengte bij station 107051002 aanleggen.
Let op OV-kabel 4x6CU van east naar east meeleggen met LS-hoofdkabel.
Die OV 4x6CU staat niet op deze tekening, zie daarvoor de LS-tekeningen.

STEDIN
Formaat: A0
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: 1 van 2

20240626 Trace Elektra
Voorstraat 45, Asperen
Aanp. MS-, LS- en OV-net definitieve situatie
Kabeltrekken en mantelbuizen

Wijk: BIS	Datum: 26-6-2024
Getekend door: R. Dierks - Van Vulpen	
Goedgekeurd door Engineer:	
Goedgekeurd door ONE/OV:	
Project: P0117325 Voorstraat 45 ASPEREN	
Ordernr: P0117325	
Documentnr: 20240626-0000-001	
Status: Vrij voor uitvoering	Bladnr: 1 van 2

Aan het recht voorbehouden volgens de wet